



! IL EST INTERDIT D'UTILISER UNE SORTIE TENSION TBT OU TBTS DU COFFRET DE RELAYAGE POUR ALIMENTER LES COMMANDES DE SÉCURITÉ, ARRÊT POMPIER ET RÉARMEMENT

NB: les bornes à raccorder étant spécifiques à chaque coffret, se référer à la notice d'utilisation p5

INDICE	DATE	DESIGNATION	DESSEINE PAR	VERIFIE PAR	CHEMIN INFORMATIQUE : /dossier technique/notice et schémas
	B	02/12/04	Modif schéma	D.B.	D.B.
C	09/12/05	Modif schéma	V.R.	D.B.	NOM DU DOCUMENT : SCHEMONV
D	19/09/07	Modif schéma	V.R.	D.B.	MATIERE : DESIGNATION
E	13/01/09	Adresse	V.R.	D.B.	SCHEMA DE RACCORDEMENT POUR COFFRET DE RELAYAGE CONTROLVANT GAMME " MONO -CV "
F	02/01/14	Modif schéma	V.R.	D.B.	ECHELLE NC
					UNITE NC
					FOLIO 2/2